



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. А.Огарева, д.15, д. 4, Волгоград, 400074  
Телефон: (8442) 94-58-58, Факс: (8442) 94-14-14  
E-mail: [office@nvol.gosnadzor.ru](mailto:office@nvol.gosnadzor.ru) <http://www.nvol.gosnadzor.ru>

Приложение к акту проверки  
№ А-4189/15-220 от 26.10.2018.

**ПРЕДПИСАНИЕ № П-4189/15-125**

г. Балаково ул. Ленина, 100

(место составления, выдачи)

26.10.2018.

(дата составления, выдачи)

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа п.Октябрьский  
Перелюбского муниципального района  
Саратовской области»

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя)

Директор МБОУ «СОШ п. Октябрьский»  
Ротачков Владимир Сергеевич.

(подпись, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

На основании распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.10.2018 № 4189-РП/СО, о проведении внеплановой выездной проверки с целью: контроля исполнения ранее выданного предписания № П-1568/15-60 от 28.05.2018.

На основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Вам предписывается:

**Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:**

| №<br>п<br>п | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативно-технического документа  | Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)  | Срок устранения |
|-------------|---|--|-----------------|
| 1.          | <p>Директор МБОУ «СОШ п. Октябрьский» Ротачков Владимир Сергеевич, ответственный за осуществление производственного контроля, осуществляет деятельность по эксплуатации ОПО удостоверение №51-14-0312-01, область аттестации Б7, объекты газораспределения и газопотребления, срок действия удостоверения истек 05.02.2017.</p> | <p>Нарушены, ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; (далее по тексту ФЗ-№116), п.5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.10.2013 № 542, зарегистрировано в Минюсте Р.Ф.31.12.2013., рег.№ 30929. (далее по тексту ФНИП №542), п.4., п10. Приказа от 29.01.2007 № 37 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, зарегистрированного Минюстом РФ 22.03.2007 № 9133. «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.» (далее по тексту приказ Ростехнадзора №37)</p> | до 26.01.2019   |
| 2.          | <p>Не проводится (не предоставлены документы) обслуживание систем контроля загазованности помещений и уровня содержания окиси углерода в помещении котельной, с установленным газиспользующим оборудованием.</p>  | <p>Нарушены п.9, п.4. ФНИП №542, ст.9. ФЗ-№116. Приказ Росстандарта №5214 от 03.10.2011 №5214 (ред. от 22.04.2013) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", далее по тексту (Приказ Росстандарта №5214.), п. 4.6., и 8.8. Национальный стандарт Р.Ф. ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная</p>   | до 26.01.2019   |

|    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
|    |   | документация», (далее по тексту ГОСТ Р 54961-2012) п. 77. Технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870», (далее по тексту Технический регламент) |               |
| 3. | Не в полном объеме проведена идентификация опасного производственного объекта: Сеть газопотребления МБОУ «СОШ п. Октябрьский» Перелюбского муниципального района Саратовской области», рег. Номер А51-06085-0001, дата рег. 26.04.2011. III класс опасности, а именно: в сведениях, характеризующих опасный производственный объект, отсутствуют сведения о сооружении, здании котельной. | Нарушения ч. 2, 5 ст. 2, ч. 1 ст. 9 ФЗ-116, п. 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371;  | до 26.01.2019 |


1. Не позднее указанного срока направить в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 94. (e-mail: saratov@nadzor.gosnadzor.ru) уведомление о принятых мерах по организации исполнения предписанных нарушений.

2. За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 11 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленные законодательством сроки.

Предписание выдал: Тимохин Анатолий Михайлович

(ФИО)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

Сорокин  
26.10.2018 (дата) (подпись)

Сорокин В.С.  
(фамилия, инициалы)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)